



Директору МОУ Хромцовская ОШ
Фурмановского района

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Фурмановская
межрайонная прокуратура

Эренбах Е.В.

ул. Социалистическая, 22/2,
г. Фурманов, 155520

В.В. Додик № 04-01

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устрaнении нарушений
законодательства об охране жизни и
здоровья детей

Межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры Ивановской области в МОУ Хромцовская ОШ проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство находятся под защитой государства.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании») к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно ч. 6 ст. 28 Закона «Об образовании» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 3) соблюдать

АВ № 005335 *

права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут руководители органа местного самоуправления, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности – национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ФЗ-123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Объектом защиты являются здания, сооружения, строения, к которым установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В результате проведенной 26.08.2021 проверки в здании МОУ Хромцовская ОШ (с. Хромцово, д. 12) установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. Запор на двери эвакуационного выхода из спального помещения группы «Солнышко» не обеспечивает возможность ее свободного открывания

изнутри без ключа. (Основание: п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ);

2. На втором этаже здания размещается менее 2 огнетушителей (на 2 этаже размещен 1 огнетушитель) (Основание: п. 400 ППР в РФ);

3. Из группы «Звездочка» на втором этаже здания имеется менее двух эвакуационных выходов (Основание: ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ-123; п. 3.3 СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования», п. 5.1.3 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

4. Допущена фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки на втором этаже в открытом положении (Основание: п.п. «г» п. 27 ППР в РФ);

5. В зале на первом этаже допущено размещение текстильного изделия (шторы), в результате чего закрывается и ухудшается видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы (штора загораживает табличку «Выход») Основание: п. 37 ППР в РФ;

6. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, не подвергаются техническому обслуживанию (не проводятся периодические проверки: первоначальная и ежеквартальная (проверки проводятся 1 раз в год). ст. 4, 6, 60 ФЗ-123, п. 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6 СП 9.13130.2009;

7. Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении (в коридоре на первом этаже) без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при этом указанное помещение не защищено от несанкционированного доступа (основание: ст. 4, 6, 83 ФЗ-123; п. 13.14.5. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

8. Руководителем организации не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Основание: п. 54 ППР в РФ);

9. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. (Основание: п. 71 ППР в РФ).

В здании школы, расположенном по адресу: с. Хромцово, д. 11 установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания

и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (Основание: п. 30 ППР в РФ);

2. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. (Основание: п. 71 ППР в РФ).

Ответственной за организацию соблюдения в МОУ Хромцовская ОШ требований пожарной безопасности является Кочнева Г.И. (приказ директора школы от 01.09.2021 № 114).

В соответствии с ч.1 ст. 17 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранения и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32, в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

В нарушение вышеуказанных требований на момент проверки в вышеуказанное время и месте установлено, что не отобраны пробы готовой продукции с обеда 25.08.2021 с гречи, с полдник на 25.08.2021 - на сдобу; не отобраны пробы готовой продукции с обеда 26.08.2021 – с котлеты и компота.

Ответственной за соблюдение данных требований законодательства является повар Фомичева Ф.В. (приказ от 01.09.2020 № 109), принятая на работу на основании приказа от 29.11.2019 № 128.

Кроме того, в нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, в спальне детского сада рядом с детской кроватью расположена сломанная тумбочка без двери, из стенок которой торчат два гвоздя.

Невыполнение в образовательном учреждении в полном объеме требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства ставит под угрозу жизнь и здоровья учащихся и воспитанников, а также сотрудников учреждения.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны ответственных должностных лица учреждения, отсутствии контроля на данном направлении работы со стороны директора образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1, 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Фурмановской межрайонной прокуратуры, принять конкретные меры к устранению причин и условий способствующих совершению нарушений.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о привлечении к ответственности.

4. О дате и времени рассмотрения представления уведомить Фурмановскую межрайонную прокуратуру в письменной форме для обеспечения участия прокурора в его рассмотрении.

При неисполнении законных требований прокурора в установленные сроки Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора
младший советник юстиции



А.Н. Хромова

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ХРОМЦОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ШКОЛА ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА

155532, Ивановская область, Фурмановский район, село Хромцово, дом 11

ОГРН 1023701358570, ИНН 3705007201/КПП 370501001

телефон (49341) 98-2-39

№ 465

от 11.10. 2021

**Заместителю прокурора
Фурмановской**

межрайонной прокуратуры, младшему советнику юстиции

А.Н.Хромовой

Уважаемая Анна Николаевна!

Администрация МОУ Хромцовской ОШ в ответ на представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья детей от 13.09.2021 года № 07-01 направляет в Ваш адрес информацию о принятых мерах по устранению допущенных в МОУ Хромцовской ОШ нарушений в области соблюдения требований пожарной безопасности.

В здании дошкольных групп МОУ Хромцовской ОШ по адресу:
Фурмановский район, с.Хромцово, дом 12.

1. Дверь эвакуационного выхода из спальни группы «Солнышко» оснащена запором, позволяющим открывать ее изнутри без ключа.
2. На втором этаже здания размещено 2 огнетушителя.
3. Здание дошкольных групп было сдано в эксплуатацию в 1978 году. Из группы «Звездочка» не был предусмотрен еще один эвакуационный выход. С мая 2021 года дошкольные группы МОУ Хромцовской ОШ посещают 20 человек. Это одна разновозрастная группа, дети которой

занимаются, спят и едят в группе «Солнышко». Группа «Звездочка» на сегодняшний день не работает.

4. За нарушение пункта 4 представления от 13.09.2021 года наказан воспитатель дошкольной группы в МОУ Хромцовской ОШ. (была допущена фиксация самозакрывающейся двери лестничной площадки на втором этаже в открытом положении).
5. Штора, закрывающая и ухудшающая видимость светового оповещателя в актовом зале, снята.
6. За нарушение пункта 6 представления от 13.09.2021 года наказан ответственный за обеспечение противопожарного режима в МОУ Хромцовской ОШ. (Проверка огнетушителей не проводится ежеквартально, а проводится раз в год)
7. Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации в коридоре на 1 этаже находится под наблюдением бухгалтера, чей кабинет расположен рядом. Доступ родителей, детей или посторонних к данному месту закрыт железной дверью в коридор 1 этажа.
8. Согласовывается регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с обслуживающей фирмой.

В здании школы по адресу: с.Хромцово, 11

9. В августе 2021 года МУ отдел образования собирал информацию по необходимости установки автоматической разблокировки и открывании ворот. Нами также отправлено ходатайство в МУ отдел образования. Ждем специалиста для профессиональной оценки денежных затрат на работы по переоборудованию забора и ворот.

10. Закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (2 шт. на 2 дежурных)

Директор школы



Е.В.Эренбах